



Maststandortskizze

Mast 006

110-kV-Leitung Hochstetten - Kändelweg, Anlage 1340

Gemarkung: Hochstetten

Maßstab 1:150



LTB Leitungsbau GmbH
Bauabteilung Mannheim

gefertigt:
23.09.16
Sponagel

Fundament
an EOK
3.83 x 3.83

Flurstück
2918

m² Mastant. %
14.67 | 100

Gestänge
A05-2002-11

Typ
WAD1 S20
13.0