

# Fundamentliste

Nachrichtlich

380-kV-Netzverstärkung Daxlanden-Eichstetten (Teilabschnitt A, Karlsruhe)

Anlage: 5. 12

Leitungsabschnitt: Umbau 380-kV-Ltg. Kühmoos-Daxlanden, Anlage 7510, TransnetBW/Amprion  
Mast 474A - Mast 479A; Mast 561A-572A

Stand: 18.12.2020

Index		Erstellung/Änderung				Datum		Firma/Name
1		Erstellt				11.02.2019		EQOS/Kremer
2		Stockwerksabstand Mast 561A und Mast 572A				18.09.2020		EQOS/Emmenlauer
Maste			Gründung					Bemerkungen
Mast-Nr.	Gestänge	Masttyp	Fundamentart	Breite [m]	Länge [m]	Dicke [m]	Gründungstiefe [m]	
474A	DD1-2016/04-11	WA1Ü34,50	Platte	17.00	17.00	1.20	2.40	
475A	DD1-2016/04-11	T39,50	Platte	14.50	14.50	0.60	2.40	
477A	DD1-2016/04-11	T42,00	Platte	14.50	14.50	0.60	2.40	
478A	DD1-2016/04-11	WA147,00	Platte	17.00	17.00	1.20	2.40	
479A	DD1-2016/04-11	WA1Ü37,00	Platte	15.10	15.10	1.20	2.40	
561A	DD7510-561A	<del>WE137,00</del> WA1/WA1Ü/WE	Platte	<del>15.10</del> 18.00	<del>15.10</del> 18.00	1.00	2.40	
562A	DD1-2016/04-11	T42,00	Platte	14.90	14.90	0.60	2.40	
563A	DD1-2016/04-11	WA149,50	Platte	17.50	17.50	1.30	2.40	
565A	DD1-2016/04-11	T59,50	Platte	17.10	17.10	0.70	2.40	
567A	DD1-2016/04-11	WA162,00	Platte	21.00	21.00	1.40	2.40	
569A	DD1-2016/04-11	T59,50	Platte	17.10	17.10	0.70	2.40	
571A	DD7510-571A	WE337,00	Platte	17.10	17.10	1.00	2.40	
572A	DD7510-572A	<del>WA19,50</del> WA180/WA180Ü	Platte	15.00	15.00	1.00	2.40	