

## Löwe Sebastian

---

**Von:** König, Mario 37 <Mario.Koenig@mannheim.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 28. September 2022 14:54  
**An:** Löwe Sebastian  
**Betreff:** AW: rnv Käfertal

**Kategorien:** Blaue Kategorie

Sehr geehrter Herr Löwe,  
im Bereich des Straßenbahndepots bietet eine Schaumlöschanlage keinerlei Mehrwert, das erhöht nur die Kosten, zumal Löschschaum eine hohe Leitfähigkeit hat was im Zusammenhang mit Spannung führenden Teilen gefährlich werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Mario König

Abteilungsleiter Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

**STADT MANNHEIM<sup>2</sup>**

Feuerwehr und Katastrophenschutz  
Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz  
Gert Magnus Platz 1  
D-68163 Mannheim  
Fon: +49(0)621 32888-170  
**E-Mail:** [mario.koenig@mannheim.de](mailto:mario.koenig@mannheim.de)

[www.mannheim.de](http://www.mannheim.de)

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee and access to the e-mail by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error please forward to [info@mannheim.de](mailto:info@mannheim.de).  
Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen sind vertraulich und können von rechtlicher Bedeutung sein. Diese Mail ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt und jeglicher Zugriff durch andere Personen ist nicht zulässig. Falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, ist jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verteilung oder sonstige in diesem Zusammenhang stehende Handlung untersagt und unter Umständen ungesetzlich. Falls Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, leiten Sie sie bitte weiter an: [info@mannheim.de](mailto:info@mannheim.de).

---

**Von:** Löwe Sebastian <Sebastian.Loewe@emchundberger.de>  
**Gesendet:** Freitag, 19. August 2022 15:28  
**An:** König, Mario 37 <Mario.Koenig@mannheim.de>  
**Cc:** rnv Käfertal <rnv-Kt@emchundberger.de>; Blüm, Sascha, IS4 <S.Bluem@rnv-online.de>; michael.hodacsik@tgaengineering.de; Tischer, Jens 37 <Jens.Tischer@mannheim.de>; Kunkel, Wolfgang 37 <Wolfgang.Kunkel@mannheim.de>  
**Betreff:** rnv Käfertal

Sehr geehrter Herr König,

wie besprochen fasse ich den Inhalt unsers heutigen Telefonates kurz zusammen.

Herr Kunkel und Herr Tischer befinden sich bis Ende des Monats im Urlaub.  
Am 10.08.2022 fand eine Abstimmung mit der rnv, der Feuerwehr-Mannheim, Emch & Berger und TGAE statt.

Herr Kunkel von der Feuerwehr Mannheim wollte sich im Nachgang mit Herr Tischer über die Einschätzung einer möglichen Schaumzumischung und der Brandgefahrenklasse der Straßenbahn-Abstellanlage austauschen. Urlaubsbedingt ist die Einschätzung feuerwehrintern noch nicht erfolgt. Als Vertretung wurden Sie mir als Abteilungsleiter des vorbeugenden Brandschutzes genannt. Für die Brandgefahrenklasse empfehlen Sie die geltenden Normen heranzuziehen z.B. DIN EN 12845:2020-11 oder die VdS CEA 4001: 2010-11. Die Schaumzumischung sehen Sie für die Abstellanlage als nicht eindeutig zielführend an und empfehlen eher eine konventionelle Sprinkleranlage.

Wir bitten um kurze Bestätigung des oben stehen Sachverhaltes.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Sebastian Löwe**

**Emch+Berger GmbH**  
**Ingenieure und Planer Nürnberg**  
Landauer Straße 15-17  
67434 Neustadt  
Tel.: 06321 / 8 78 38 – 85  
Fax: 0911 / 9 26 34 – 88  
E-Mail: [Sebastian.Loewe@emchundberger.de](mailto:Sebastian.Loewe@emchundberger.de)

Geschäftsführung: Klaus Prüßner Thorsten Hugel  
Sitz der Gesellschaft: Am Plärrer 33, 90443 Nürnberg  
Registergericht: Amtsgericht Nürnberg HRB 15 739

---

Internetauftritt >> <http://www.emchundberger.de>

Diese Information ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt und kann vertrauliche oder gesetzlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Adressat sind, unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese Mail. Anderen als dem bestimmungsgemäßen Adressaten ist es untersagt, diese E-Mail zu lesen, zu speichern, weiterzuleiten oder ihren Inhalt auf welche Weise auch immer zu verwenden. Wir verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Für Schäden, die dem Empfänger gleichwohl durch von uns zugesandte mit Viren befallene E-Mails entstehen, schließen wir jede Haftung aus.

