

Übersicht der Gebiete mit besonderem Schutzbedürfnis

Gebieten mit erhöhtem Schutzbedürfnis nach DVGW G463 Abs. 5.1.12											
Lfd. Nr.	Reg.-Bez. / Zust. Behörde	Start	Ende	TR-Plan	Kat 1 Bebautes Gebiet / bereits bebaut	Kat 2 Bebautes Gebiet / gültiger B-Plan	Kat 3 Bebautes Gebiet / 20 m zu Bebauung	Kat 4 Zusätzliche Einwirkungen möglich	Kat 5 Kreuzung Verkehrsweg	Auslöser	Bemerkung/Argumentation
001	RP Karlsruhe	4100/2	4100/2 + 45 m	G4100	-	-	-	-	ja	L 76	Kreuzung Landes-, Kreis-, u. Gemeindestraße offen

Maßnahmenübersicht

Zusätzliche Schutzmaßnahmen nach DVGW G 463 Abs. 5.1.12									
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
Lfd. Nr.	Überprüfung der Auslegung (erhöhung Sicherheitsbeiwert)	Erhöhte Rohrdeckung in m	Geotextil / Warnband	Erhöhter Prüfdruck (Stressdruckprüfung)	Dichtere Markierung (z.B. Schilderpf.)	Erhöhter Prüfumfang (Bauüberw., Coating Inspector)	Qualifiziertes Bodengutachten	Erhöhung Anzahl KKS Messstellen	Überwachung Zusatzlasten
001	S ≥ 1,7	≥ 1,2	-	ja	einseitig	ja	-	-	-