

Fundamentliste projektiert

Ersatzneubau und Leistungserhöhung

110-kV-Leitung Dellmensingen - Achstetten, LA 0007

Planindex: 0007_P_FL_DELL
M-ACHST

Leitungsabschnitt: Abschnitt 1: UW DELLM - UW ACHST schwarz; Abschnitt 2: Mast 11A - UW ACHST grün

Index	15.11.2018	Erstellung	Erstellung / Änderung										Müller / imp	Kießling / imp		
	Datum												Bearb./Fa.	Geprüft/Fa.	Freigabe	
Mast-Nr.	Gestänge	Mastart	Masttyp	Art des unterirdischen Fundaments (Platte, Stufe, Block, Bohr, Pfahl, Mikropfahl, Einsetz)	Abstand der Außenkanten des unterirdischen Fundaments			Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe		Abstand der Außenkanten des sichtbaren Fundaments			Abstand Unterkante Fundamentplatte - Erdober-kante	Fundamentplatten-dicke	Breite der Masteckstiele oberhalb der Erdoberkante	
					Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Durch-messer [m]	Fläche (4 x) [m²]	Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Tiefe [m]	Höhe [m]	Länge [m]	Breite [m]
1A	A30-2016-21	WED (90°-70°)	15,0	Platte	10.00	10.00	100.00	1.20	18.10	4.59	4.59	21.07			3.39	3.39
1B	A30-2016-21	WAD1 (180°-160°)	17,0	Platte	10.00	10.00	100.00	1.20	18.10	4.44	4.44	19.71			3.24	3.24
2A	A30-2016-21	TD	21,0	Platte	8.00	8.00	64.00	1.00	12.57	4.22	4.22	17.81			3.22	3.22
3A	A30-2016-21	TD	25,0	Platte	8.00	8.00	64.00	1.00	12.57	4.50	4.50	20.25			3.50	3.50
4A	A30-2016-21	TD	25,0	Platte	8.00	8.00	64.00	1.00	12.57	4.50	4.50	20.25			3.50	3.50
5A	A30-2016-21	WAD2 (160°-140°)	23,0	Platte	10.00	10.00	100.00	1.20	18.10	5.02	5.02	25.20			3.82	3.82
6A	A30-2016-21	TD	29,0	Platte	8.00	8.00	64.00	1.00	12.57	4.78	4.78	22.85			3.78	3.78
7A	A30-2016-21	TD	23,0	Platte	8.00	8.00	64.00	1.00	12.57	4.36	4.36	19.01			3.36	3.36
8A	A30-2016-21	TD	25,0	Platte	8.00	8.00	64.00	1.00	12.57	4.50	4.50	20.25			3.50	3.50
9A	A30-2016-21	TD	25,0	Platte	8.00	8.00	64.00	1.00	12.57	4.50	4.50	20.25			3.50	3.50
10A	A30-2016-21	TD	29,0	Platte	8.00	8.00	64.00	1.00	12.57	4.78	4.78	22.85			3.78	3.78
11A	A30-2016-21	WED (90°-70°)	21,0	Platte	10.00	10.00	100.00	1.20	18.10	4.97	4.97	24.70			3.77	3.77