


bestehender Mast 9 wird
zurückgebaut
Eckstielmaße 2.63 m x 3.27 m
sichtb. Fundamentmaße: 3.15 m x 3.75 m
unterird. Fundamentmaße: 3.50 m x 4.25 m



1184

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Darstellung unterirdischer Bauwerke und Leitungen wird keine Gewähr übernommen.

Darstellung auf der Grundlage von Geodaten des © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

Mastkoordinaten (GK)	Mastnummer	Rechtswert (X)				Hochwert (Y)	
Rückbau	0007/9	3565483.96				5349233.73	
Neubau	0007/9A	3565483.96				5349233.73	
Gemeinde: Achstetten		Flurstück 1184	Fundament 4.50 x 4.50	m² Mastanteil % 20.25 100		Gestänge A30-2016-21	Typ TD 25.0
Gemarkung: Stetten							
Flur: 0							

Ersatzneubau mit Leistungserhöhung
110-kV-Leitung Dellmensingen - Achstetten,
LA 0007


LA-Abschnitt: von UW Dellmensingen bis UW Achstetten

Maststandortskizze
0007/9A

GenehmigungsunterlageAnlage 7.10

	Planfeststellungsbehörde: Regierungspräsidium Tübingen Referat 24 – Recht, Planfeststellung Konrad-Adenauer-Straße 20 72072 Tübingen
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c					
b					
a					
Index	Datum	Anderung	Bearb./Fa	Geprüft/Fa	Freigabe

 imp GmbH Lise-Meitner-Straße 8 89081 Ulm			Netze BW GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart		
		Datum	Name	Ersetzt durch	Maßstab
Bearbeitet		15.11.2018	Müller		1 : 150
Geprüft		15.11.2018	Kießling	Ersatz von	Einheit
Freigabe					Meter
Zeichnungs-Nr.			Planindex	0007_P_MS_M9A_d	Blatt-Nr.
					10 von 12