



Ried



Mast 026A

Mast 026 abgebaut



Graben

Fremdleitungen sind nachrichtlich geführt
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.

Grundlage: Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW)



Maststandortskizze

● SAG GmbH
● CeGIT

gefertigt: 29.08.17
SAG/Melius

Anlage 1620 : 110- kV- Leitung
Eichstetten - Breisach

Gemarkung: Gottenheim

Maßstab	Gestänge	Typ	Fundament	Flurstück	m² Mastant. %	GK- Koordinaten	Mast
1 : 250	A 60-02B/02	Tw1 20,60	3,70 x 3,70	4443/8	13,70 100	R (Y): 34 03 761,75 H (X): 53 24 045,71	026A