



Maststandortskizze

● SAG GmbH
● CeGIT

gefertigt: 28.08.2017
SAG/Melius

Anlage 1620 : 110- kV- Leitung
Eichstetten - Breisach

Gemarkung: Bötzingen

Maßstab	Gestänge	Typ	Fundament	Flurstück	m² Mastant. %		GK- Koordinaten	Mast
1 : 200	A 60-02B/02	Tw1 18,60	3,58 x 3,58	7149 7150	6,07 6,73	47 53	R (Y): 34 06 228,92 H (X): 53 27 101,24	011A