



Maststandortskizze

● SAG GmbH
● CeGIT

gefertigt: 30.08.17
SAG/Melius

Anlage 1620 : 110- kV- Leitung
Eichstetten - Breisach

Gemarkung: Gündlingen

Maßstab	Gestänge	Typ	Fundament	Flurstück	m² Mastant. %		GK- Koordinaten	Mast
1 : 250	A 60-02B/02	Tw1 20,60	3,70 x 3,70	3296	13,69	100	R (Y): 33 99 830,62 H (X): 53 21 596,58	043A