



Umleitungsgerinne mit Pegelhäuschen

Gesamte Anlage wird zurückgebaut



Gerinne mit Stahlbeton-Wänden



Unterwasser:  
keine Sicherung bzw. Pflasterung

bestehende Ufersicherung



Oberwasser:  
Stahlbeton-Teile

Anlagenteile Gerinne, Wände, Ufermauern und Pegelhaus werden komplett abgebrochen, der Bereich verfüllt und vor Ort modelliert. Ufersicherung je nach Böschungsneigung keine Sicherung und/oder Sicherung durch ingenieurbologische Maßnahmen ggf. Steinwurf.

**Rückbau Umleitungsgerinne und Pegel (Landeswehr)**  
**Gemarkg. Fridingen, Flstk.-Nr. 476, 480/1 u. 502**

**Bestand, Maßnahme**