

Projektmastliste

Masterneuerung und Neubeseilung


Anlage 5.1

110-kV-Leitung Oberdorf - Söllingen, LA 1020

Planindex: 1020_G_ML_M1017-M035A

Leitungsabschnitt:	von Mast Nr. 1017 bis Mast Nr. 035A
bestehende Leiterbeseilung:	2 x 3 x Al/St 185/30, 2 x 1 x Al/St 50/30
geplante Leiterbeseilung:	2 x 3 x Al1/St1A 264/34, 1 x 1 x Al1/St1A 97/56, 1 x 1 x ASLH-D(S) 74/24
Bemerkungen:	

c					
b					
a					
	05.12.2019	Erstellung		nme/cteam	css/cteam
Index	Datum	Erstellung / Änderung		Bearb./Fa.	Geprüft/Fa.
					Freigabe

Mast-Nr. Bestand	Mast-Nr. projektiert	Gestänge	Mastart	Masttyp	Mast- winkel [Grad]	Ketten- art (DA, DH, VK, AK, TA, EA, EH)	Koordinaten UTM / GK		Mastfußverlängerungen [m]				Feld- länge [m]	Leitungs- winkel [Grad]	Abspann- abschnitt [m]	Bemerkungen
							Ost- / Rechts- wert [E / Y]	Nord- / Hoch- wert [N / X]	 Schrägfuß- nummerierung in Leitungs- richtung							
									1	2	3	4				
024	024A	A25-2016-11	WAD1	19		DA	3464736,28	5425164,14					250,35	194,18		
025	025A	A25-2016-11	TD	19		DH	3464983,06	5425206,26					229,84	180,00		
026	026A	A25-2016-11	TD	19		DH	3465209,63	5425244,87					238,26	180,00		
027	027A	A25-2016-11	TD	19		DH	3465444,51	5425284,88					216,71	180,00		
028	028A	A25-2016-11	TD	19		DH	3465658,14	5425321,28					225,65	180,00		
029	029A	A25-2016-11	TD	19		DH	3465880,58	5425359,18					229,83	180,00		
030	030A	A25-2016-11	WAD3	17		DA	3466107,15	5425397,77					264,87	138,58	1390,64	
031	031A	A25-2016-11	TD	19		DH	3466273,54	5425603,85					174,06	180,00		
032	032A	A25-2016-11	TD	19		DH	3466382,91	5425739,26					270,45	180,00		
033	033A	A25-2016-11	TD	19		DH	3466552,85	5425949,65					252,13	180,00		

Mast-Nr. Bestand	Mast-Nr. projektiert	Gestänge	Mastart	Masttyp	Mast- winkel [Grad]	Ketten- art (DA, DH, VK, AK, TA, EA, EH)	Koordinaten UTM / GK Ost- / Rechts- wert [E / Y] Nord- / Hoch- wert [N / X]		Mastfußverlängerungen [m]				Feld- länge [m]	Leitungs- winkel [Grad]	Abspann- abschnitt [m]	Bemerkungen
									<div><div><div><div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>4</div><div>3</div></div></div><div></div><div>Schrägfuß- nummerierung in Leitungs- richtung</div></div></div>							
									1	2	3	4				

034	034A	A25-2016-11	WAD1	19		DA	3466711,27	5426145,80					203,51	176,45	961,51	
035	035A	A90-1020-035A	WED	21		DA	3466829,10	5426311,73						229,61	203,51	