



<div>Im Stocken 6 88444 Ummendorf Fon +49 7351 44098-0 Fax +49 7351 44098-99 info@cteam.de www.cteam.de</div> <div></div>				<div>Fundamentvergleich</div>										<div></div>					
Masterneuerung und Neubeseilung																Anlage 5.5			
110-kV-Leitung Oberdorf - Söllingen, LA 1020																Planindex: 1020_G_FL_M1 017-M035A			
Leitungsabschnitt:				von Mast Nr. 1017 bis Mast Nr. 035A															
Bemerkungen:																			
c																			
b																			
a																			
0	05.12.2019	Erstellung												nme/cteam		css/cteam			
Index	Datum	Erstellung / Änderung										Bearb./Fa.		Geprüft/Fa.		Freigabe			
Mast-Nr.	Gestänge	Mastart	Masttyp	Mast-Nr.	Fundamentmaße Bestand				Fundamentmaße projiziert					Differenz projiziert - Bestand			Bemerkung		
					Art des sichtbare Fundaments (Block, Einzelköpfe)	Abstand der Außenkanten des sichtbaren Fundaments		Fläche des sicht- baren Fund- aments [m²]	Mast-Nr.	Art des sichtbare Fundaments (Block, Einzelköpfe)	Abstand der Außenkanten des sichtbaren Fundaments		Fläche des sicht- baren Fund- aments [m²]	Differenz der Abstände der Außenkanten der sichtbaren Fundamente		Flächen- differenz der sicht- baren Fund- amente [m²]			
						Länge [m]	Breite [m]				Länge [m]	Breite [m]		Länge [m]	Breite [m]				
024A	A25-2016-11	WAD1	19	024	Block	2,90	2,90	8,41	024A	Einzelköpfe	3,92	3,92	15,37	1,02	1,02	6,96			
025A	A25-2016-11	TD	19	025	Block	2,35	2,35	5,52	025A	Einzelköpfe	3,82	3,82	14,58	1,47	1,47	9,05			
026A	A25-2016-11	TD	19	026	Block	2,40	2,40	5,76	026A	Einzelköpfe	3,82	3,82	14,58	1,42	1,42	8,82			
027A	A25-2016-11	TD	19	027	Block	2,30	2,30	5,29	027A	Einzelköpfe	3,82	3,82	14,58	1,52	1,52	9,29			
028A	A25-2016-11	TD	19	028	Block	2,30	2,30	5,29	028A	Einzelköpfe	3,82	3,82	14,59	1,52	1,52	9,30			
029A	A25-2016-11	TD	19	029	Block	2,35	2,35	5,52	029A	Einzelköpfe	3,82	3,82	14,58	1,47	1,47	9,05			
030A	A25-2016-11	WAD3	17	030	Block	2,73	2,73	7,45	030A	Einzelköpfe	3,92	3,92	15,34	1,19	1,19	7,88			
031A	A25-2016-11	TD	19	031	Block	2,35	2,35	5,52	031A	Einzelköpfe	3,82	3,82	14,58	1,47	1,47	9,05			

Mast-Nr.	Gestänge	Mastart	Masttyp	Fundamentmaße Bestand					Fundamentmaße projiziert					Differenz projiziert - Bestand			Bemerkung
				Mast-Nr.	Art des sichtbare Fundaments (Block, Einzelköpfe)	Abstand der Außenkanten des sichtbaren Fundaments		Fläche des sicht- baren Fund- aments [m²]	Mast-Nr.	Art des sichtbare Fundaments (Block, Einzelköpfe)	Abstand der Außenkanten des sichtbaren Fundaments		Fläche des sicht- baren Fund- aments [m²]	Differenz der Abstände der Außenkanten der sichtbaren Fundamente		Flächen- differenz der sicht- baren Fund- amente [m²]	
						Länge [m]	Breite [m]				Länge [m]	Breite [m]		Länge [m]	Breite [m]		
032A	A25-2016-11	TD	19	032	Block	2,40	2,40	5,76	032A	Einzelköpfe	3,82	3,82	14,58	1,42	1,42	8,82	
033A	A25-2016-11	TD	19	033	Block	2,30	2,30	5,29	033A	Einzelköpfe	3,82	3,82	14,58	1,52	1,52	9,29	
034A	A25-2016-11	WAD1	19	034	Block	2,35	2,35	5,52	034A	Einzelköpfe	3,92	3,92	15,40	1,57	1,57	9,88	
035A	A90-1020-035A	WED	21	035	Block	2,55	2,55	6,50	035A	Einzelköpfe	4,16	4,16	17,27	1,61	1,61	10,77	