



<div>Im Stocken 6 88444 Ummendorf Fon +49 7351 44098-0 Fax +49 7351 44098-99 info@cteam.de www.cteam.de</div> <div></div>			<div>Fundamentliste projektiert</div>										<div></div>				
Masterneuerung und Neubeseilung															Anlage 5.4		
110-kV-Leitung Oberdorf - Söllingen, LA 1020															Planindex: 1020_G_FL_M10 17-M035A		
Leistungsabschnitt:			von Mast Nr. 1017 bis Mast Nr. 035A														
Bemerkungen:																	
c																	
b																	
a																	
	05.12.2019	Erstellung										nme/cteam		css/cteam			
Index	Datum	Erstellung / Änderung										Bearb./Fa.		Geprüft/Fa.		Freigabe	
Mast-Nr.	Gestänge	Mastart	Masttyp	Art des unterirdischen Fundaments (Platte, Stufe, Block, Bohr, Pfahl, Mikropfahl, Einsetz)	Abstand der Außenkanten des unterirdischen Fundaments			Maße der sichtbaren Fundamentköpfe rund oder rechteckig			Abstand der Außenkanten des sichtbaren Fundaments			Abstand Unterkante Fundamentplatte - Erdoberkante	Fundamentplattendicke	Breite der Masteckstiele oberhalb der Erdoberkante	
					Länge	Breite	Fläche	Durchmesser / Länge	Breite	Fläche (4 x)	Länge	Breite	Fläche	Tiefe	Höhe	Länge	Breite
					[m]	[m]	[m²]	[m]	[m]	[m²]	[m]	[m]	[m²]	[m]	[m]	[m]	[m]
024A	A25-2016-11	WAD1	19	Plattenfundament	8,00	8,00	64,00	1,00		3,14	3,92	3,92	15,37			2,92	2,92
025A	A25-2016-11	TD	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,82	3,82	14,58			2,82	2,82
026A	A25-2016-11	TD	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,82	3,82	14,58			2,82	2,82
027A	A25-2016-11	TD	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,82	3,82	14,58			2,82	2,82
028A	A25-2016-11	TD	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,82	3,82	14,59			2,82	2,82
029A	A25-2016-11	TD	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,82	3,82	14,58			2,82	2,82
030A	A25-2016-11	WAD3	17	Plattenfundament	8,00	8,00	64,00	1,00		3,14	3,92	3,92	15,34			2,92	2,92
031A	A25-2016-11	TD	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,82	3,82	14,58			2,82	2,82
032A	A25-2016-11	TD	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,82	3,82	14,58			2,82	2,82
033A	A25-2016-11	TD	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,82	3,82	14,58			2,82	2,82
034A	A25-2016-11	WAD1	19	Plattenfundament	5,00	5,00	25,00	1,00		3,14	3,92	3,92	15,40			2,92	2,92
035A	A90-1020-035A	WED	21	Plattenfundament	8,00	8,00	64,00	1,00		3,14	4,16	4,16	17,27			3,16	3,16