

380-kV-Leitung Birkenfeld-Pkt. Ötisheim

UNTERLAGE 7 MASTTYPENBILD, PROJEKTMASTLISTE, KREUZUNGSVERZEICHNIS

Unterlage Nr.	Inhalt	Ordner	Anzahl der Pläne	Maßstab	Stand Bearbeitung
	Anlage 7 Masttypenbild, Projektmastliste und Kreuzungsverzeichnis	7			
	Anlage 7.1 Masttypenbilder	7			
	Anlage 7.1.1 380-kV-Leitung Birkenfeld- Pkt. Ötisheim, LA 7620	7			
7.1.1.1	Mast 001A: Gestänge AD7620-001A, Mastart WE100GEÜ	7	1	1:350	28.01.2019
7.1.1.2	Mast 002A, 003A: Gestänge AD81-2016/04-11, Mastart TDGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.3	Mast 004: Gestänge AD7620-004, Mastart WA172GE	7	1	1:350	11.12.2018
7.1.1.4	Mast 005: Gestänge AD7620-005, Mastart TGE	7	1	1:350	22.11.2018
7.1.1.5	Mast 006: Gestänge AD7620-006, Mastart WA119GE	7	1	1:350	11.12.2018
7.1.1.6	Mast 007: Gestänge AD7620-007, Mastart TGE	7	1	1:350	22.11.2018
7.1.1.7	Mast 008: Gestänge AD7620-008, Mastart TGE	7	1	1:350	22.11.2018
7.1.1.8	Mast 009: Gestänge AD7620-009, Mastart WA176GE	7	1	1:350	11.12.2018
7.1.1.9	Mast 10: Gestänge AD90-2016/04-11, Mastart WA1DGEÜ	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.10	Mast 11, 14: Gestänge AD90-2016/04-11, Mastart WA1DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.10a	Mast 11: Gestänge AD7620-011, Mastart WA1DGEÜ – Deckblatt	7	1	1:350	18.01.2022
7.1.1.10b	Mast 14: Gestänge AD90-2016/04-11, Mastart WA1DGE – Deckblatt	7	1	1:350	18.01.2022
7.1.1.11	Mast 12: Gestänge AD90-2016/04-11, Mastart WA1DGEÜ	7	1	1:300	28.01.2019

Unterlage Nr.	Inhalt	Ordner	Anzahl der Pläne	Maßstab	Stand Bearbeitung
7.1.1.12	Mast 13: Gestänge AD7620-013, Mastart WA179DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.13	Mast 15, 16: Gestänge AD89-2016/04- 11, Mastart WA2DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.14	Mast 17, 18: Gestänge AD89-2016/04- 11, Mastart TDGESI	7	1	1:300	29.01.2019
7.1.1.15	Mast 19: Gestänge AD89-2016/04-11, Mastart WA1DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.16	Mast 20: Gestänge AD7620-020, Mastart WA123DGEÜ	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.17	Mast 21: Gestänge AD7620-021, Mastart WA114DGEÜ	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.18	Mast 22: Gestänge AD02-2016/04-11, Mastart WA1DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.19	Mast 23: Gestänge AD7620-023, Mastart WA177DGEÜ	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.20	Mast 24, 25, 27, 28, 30: Gestänge D03- 2016/04-11, Mastart WA1DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.20a	Mast 24, 25, 27, 28, 30: Gestänge D03- 2016/04-11, Mastart WA1DGE – Deckblatt	7	1	1:300	24.03.2020
7.1.1.21	Mast 26: Gestänge D03-2016/04-11, Mastart TDGESI	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.22	Mast 29: Gestänge D7620-029, Mastart WA164DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.23	Mast 31: Gestänge AD7620-031, Mastart WA165DGEÜ	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.24	Mast 32, 34, 37: Gestänge AD03- 2016/04-11, Mastart TDGESI	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.25	Mast 33, 35: Gestänge AD03-2016/04- 11, Mastart WA1DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.26	Mast 36: Gestänge AD03-2016/04-11, Mastart WA2DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.27	Mast 38, 39: Gestänge AD88-2016/04- 11, Mastart WA1DGEW	7	1	1:300	28.01.2019

Unterlage Nr.	Inhalt	Ordner	Anzahl der Pläne	Maßstab	Stand Bearbeitung
7.1.1.28	Mast 40: Gestänge AD88-2016/04-11, Mastart WA1DGE	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.29	Mast 41: Gestänge AD7620-041, Mastart WA158DGEÜ	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.1.30	Mast 115A: Gestänge DD0337-115A, Mastart WAÜ/WE DD1-2016/04-11/Wa4	7	1	1:300	25.01.2019
7.1.1.31	Mast 115B: Gestänge DD0337-115B, Mastart WAÜ/WE DD1-2016/04-11/Wa4	7	1	1:300	25.01.2019
	Anlage 7.1.2 110-kV-Leitung Mühlacker-Karlsruhe, BL433	7			
7.1.2.1	Mast 41A: Gestänge Ebf. 9900, Mastart A/E 25...100 ° (schmal)	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.2.2	Mast 5826N: Gestänge Ebf. 9900, Mastart A/E55...100 ° (schmal)	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.2.2a	Mast 5826N: Gestänge Ebf. 41204 Bl.1, Mastart A/E55...140 ° (schmal) - Deckblatt	7	1	1:300	18.01.2022
7.1.2.3	Mast 5827N: Gestänge Ebf. 9900, Mastart A46.0 120 °	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.2.3a	Mast 5827N: Gestänge Ebf 41203 Bl.1, Mastart A49.0...120 ° - Deckblatt	7	1	1:300	18.01.2022
7.1.2.4	Mast 5828N: Gestänge Ebf. 9900, Mastart T31.0	7	1	1:300	23.08.2018
7.1.2.4a	Mast 5828N: Gestänge Ebf 41201 Bl.1, Mastart T34 - Deckblatt	7	1	1:300	18.01.2022
7.1.2.5	Mast 5829N: Gestänge Ebf. 9900, Mastart A31.0 120 °	7	1	1:300	28.01.2019
7.1.2.5a	Mast 5829N: Gestänge Ebf 41202 Bl.1, Mastart A31...120 ° - Deckblatt	7	1	1:300	18.01.2022
7.2	Projektmastliste der 380-kV-Leitung Birkenfeld- Pkt. Ötisheim, LA 7620 - Deckblatt	7	-	-	24.01.2022
7.3	Kreuzungsverzeichnis der 380-kV-Leitung Birkenfeld- Pkt. Ötisheim, LA 7620 - Deckblatt	7	-	-	31.01.2022