



Netze BW GmbH · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart

Regierungspräsidium Stuttgart
Abteilung 2 - Wirtschaft und Infrastruktur
Frau Gertrud Bühler
Ruppmannstraße 21
70565 Stuttgart

Name Mike Dokter
Bereich TEPM
Telefon +49 711 289-48436
Telefax +49 711 289-83461
E-Mail m.dokter@netze-bw.de

Datum 17. August 2018
Seite 1/2

Antrag auf Durchführung eines Raumordnungsverfahrens zum geplanten Neubau einer 110-kV-Leitung zwischen Rot am See und Kupferzell

Sehr geehrte Frau Bühler,

die Netze BW reicht mit diesem Schreiben den Antrag auf Durchführung eines Raumordnungsverfahrens zum geplanten Neubau einer 110-kV-Leitung zwischen Rot am See und Kupferzell ein und beantragt gemäß §§ 18, 19 Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg und § 15 Raumordnungsgesetz i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 14 Raumordnungsverordnung mit den anliegenden Unterlagen die raumordnerische Beurteilung der im Antrag dargelegten Trassenkorridore.

Insbesondere wird beantragt festzustellen, ob

- das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung, insbesondere mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmt und
- wie es unter den Gesichtspunkten der Raumordnung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen abgestimmt oder durchgeführt werden kann (Raumverträglichkeit).

Gegenstand des Antrags auf Durchführung eines Raumordnungsverfahrens sind vier Freileitungskorridore, ein Erdkabel- sowie drei kombinierte Erdkabel-/Freileitungskorridore. Die Trassenkorridore verbinden das Umspannwerk in Kupferzell mit dem Raum um die Gemeinde Rot am See und weisen eine Länge zwischen 23 km und 28 km sowie eine Regelbreite zwischen 300 m und 600 m auf. Die Vorhabenträgerin bewertet den kombinierten Erdkabel-/Freileitungskorridor E2 und den Freileitungskorridor F3 als vorzugswürdig.

Netze BW GmbH

Schelmenwasenstraße 15 · 70567 Stuttgart · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart · Telefon +49 711 289-0 · Telefax +49 711 289-82180
www.netze-bw.de

Bankverbindung: BW Bank · BIC SOLADEST600 · IBAN DE84 6005 0101 0001 3667 29

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · Amtsgericht Stuttgart · HRB Nr. 747734

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hans-Josef Zimmer · Geschäftsführer: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Dr. Martin Konermann, Bodo Moray



Die Unterlagen bestehen aus drei Ordnern und enthalten im Einzelnen:

1. Ordner

- Erläuterungsbericht, Kapitel A
- Raumverträglichkeitsstudie (RVS), Kapitel B

2. Ordner

- Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), Kapitel C

3. Ordner

- Natura 2000-Verträglichkeitsstudie -Stufe 1, Kapitel D
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag -Stufe 1, Kapitel E
- Gesamtplanerischer Korridorvergleich, Kapitel F

Anbei erhalten Sie den Antrag auf Durchführung eines Raumordnungsverfahrens zum geplanten Neubau einer 110-kV-Leitung zwischen Rot am See und Kupferzell zunächst in digitaler Fassung und nach dem Druck unaufgefordert in 13-facher Papieraufbereitung.

Freundliche Grüße

Netze BW GmbH

i.V. Günter Gronau

i.V. Günter Gronau
Teamleiter Genehmigungsmanager

i. A. Mike Dokter

i. A. Mike Dokter
Genehmigungsmanager