

Wasserschutzgebiet Zone III

Mast 5A



Grenze

5869/1

A c k e r

Mast 6A

-359.77-

-364.24-

Freileitungssachse

Zaun

Mauer

bestehender Mast 5
wird abgebaut
Eckstielmaß: 2,37 x 2,37 m
Rundkopf: Ø 0,6 m
unterirdisches
Fundament 3,6 x 3,6 m

Graben

1. Planänderung

Biogas Anlage

c					
b					
a	28.04.22	Anpassung Höhen Mast 5A	Stz/BENT		
Index	Datum	Änderung	Bearb./Fa	Geprüft/Fa	Freigabe



gezeichnet	23.02.2017	Jaber
geprüft	24.02.2017	Staat
geändert	28.04.2022	Staat

Gemarkung: Friedrichshall/Kochendorf
Gemeinde: Bad Friedrichshall
Landkreis: Heilbronn Land

Maststandortskizze

110-kV-Leitung

Kochendorf - Möckmühl, Anl. 0110

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3517778.55
(x): 5453459.17

Maßstab	Gestänge	Typ	Fundament [m]	Flurstück	m² Mastant. %	Mast
1 : 150	A30-2011-11	TD 29,0	4.44 x 4.44	5869	19.71 100	5A