

bestehender Mast 1
wird abgebaut

Eckstielmaß: 5.10 x 5.10 m
Fundamentkappe: ø 0,9 m

Mast 2

Mast 2A

Mast 1A



unterirdisches Plattenfundament

671
Wiese

Laubbaum ø 7 m



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581884.66
(x): 5418415.41

Maßstab
1 : 150


Typ
WE 20,00

Fundament [m]
6.78 x 6.78

Flurstück
671

m² Mastant. %
45.97 | 100

Mast
1A



Maststandortskizze



BILFINGER

| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581914.59
(x): 5418702.85

Maßstab

1 : 150

Typ

WE 20,00

Fundament [m]

6.78 x 6.78

Flurstück


1691
1692

m² Mastant. %

41.52 90
4.45 10

Mast

2A



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |


Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581847.10
(x): 5418925.40

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 1 : 150 | T 20,00 | 5.84 x 5.84 | 623 611/19 | 33.9 0.21 | 99 1 | 3A |



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|-------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staat |
| geändert | 08.11.2017 | Jaber |

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581643.60
(x): 5419596.20

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|
| 1 : 150 | T 26,00 | 6.65 x 6.65 | 2362 | 14.77 | 33 | 5A |
| | | | 2359 | 10.46 | 24 | |
| | | | 2358/4 | 18.99 | 43 | |



Mast 6A

2310

Wiese

Mast 7A

- 162.36 -

Ø 1.20

unterirdisches Plattenfundament

□ 4.78

□ 5.98

□ 8.00

Telekom/Kabel BW

Grenze

2363
Weg (Asphalt.)

Grenze

- 366.80 -
308.51 Freileitungsschse

2365

Wiese



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis


Maststandortskizze

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581554.03
(x): 5419891.42

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | Mast |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|------|
| 1 : 150 | T 22,00 | 5.98 x 5.98 | 2310 | 35.76 100 | 6A |



| | | |
|------------|------------|-------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staat |
| geändert | | |

Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung
Goldshöhe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581506.89
(x): 5420046.78

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | Mast |
|---------|----------|---------------|-----------|---------------|------|
| 1 : 150 | WE 20,00 | 6.78 x 6.78 | 2315 | 45.97 100 | 7A |



Mast 10A

Mast 8A

2373

Wiese

2372

2325

Wiese

unterirdisches Plattenfundament

9.00

4.40

3.20

Ø 1.20

180°00'

Grenze

2323

Wiese

- 293.43 -

Freileitungssachse



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis


Maststandortskizze

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581473.26
(x): 5420338.28

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------|
| 1 : 150 | WED 28,00 | 4.40 x 4.40 | 2323 2325 | 9.69 9.67 | 50 50 | 8A |



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581426.84
(x): 5420740.98

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------|---------|------------|
| 1 : 150 | WAD1 28,00 | 4.40 x 4.40 | 2379 2378 | 18.94 0.42 | 98 2 | 10A |




Mast 13A

+210.91
-252.04

Freileitungssachse

Mast 12A



bestehender Mast 12
wird abgebaut
Eckstielmaß: 2.30 x 2.30 m
Fundamentkappe: ø 0,6 m

2384/1
Grünland

Landschaftsschutzgebiet

Flurbereinigung Neuler

4388



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Hüttlingen
Gemeinde: Hüttlingen
Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581450.10
(x): 5421109.20


| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|----------|---------------|----------------|----------------|------------|------|
| 1 : 150 | TD 24,00 | 4.08 x 4.08 | 2384/1 4388 | 16.65 16.65 | 100 100 | 12A |

Flurbereinigung Neuler

4943

Mast 13A

Mast 15A



60
Grünland

4942

Grenze



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Neuler / Schwenningen

Gemeinde: Neuler

Landkreis: Ostalbkreis


Maststandortskizze

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581465.87
(x): 5421360.75

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|----------|---------------|-----------|---------------|-----|------|
| 1 : 150 | TD 22,00 | 3.96 x 3.96 | 60 | 15.68 | 100 | 13A |
| | | | 4942 | 7.84 | 50 | |
| | | | 4943 | 7.84 | 50 | |



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412


Gemarkung: Neuler / Schwenningen

Gemeinde: Neuler

Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581483.19
(x): 5421636.54

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|----------|---------------|--------------|----------------|------------|------|
| 1 : 150 | TD 20,00 | 3.84 x 3.84 | 54/1 4948 | 14.75 14.75 | 100 100 | 15A |



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|-------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staat |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412


Gemarkung: Neuler / Schwenningen

Gemeinde: Neuler

Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581499.31
(x): 5421893.51

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 1 : 150 | WAD1 18,00 | 3.80 x 3.80 | 40/4 40 4949 | 9.67 4.77 15.37 | 67 33 100 | 16A |



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Neuler / Schwenningen

Gemeinde: Neuler

Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581548.39

(x): 5422110.69

Maßstab

1 : 150

Typ

TD 20,00

Fundament [m]

3.84 x 3.84

Flurstück


40/1
4908

m² Mastant. %

| | |
|-------|-----|
| 15.68 | 100 |
| 15.68 | 100 |

Mast

17A



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Neuler / Schwenningen

Gemeinde: Neuler

Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581595.78
(x): 5422320.37

Maßstab
1 : 150


Typ
WAD3 24,00

Fundament [m]
4.16 x 4.16

Flurstück
208
4799

m² Mastant. %
17.31 100
17.31 100

Mast
18A



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Neuler / Schwenningen
Gemeinde: Neuler
Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581427.35
(x): 5422494.25

Maßstab
1 : 150


Typ
TD 26,00

Fundament [m]
4.20 x 4.20

Flurstück
213/2
4803
4804
4805

| m² Mastant. | % |
|-------------|-----|
| 17.64 | 100 |
| 0.35 | 2 |
| 16.76 | 95 |
| 0.53 | 3 |

Mast
20A



Maststandortskizze



BILFINGER

| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Neuler / Schwenningen

Gemeinde: Neuler

Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581246.31
(x): 5422681.14

Maßstab

1 : 150

Typ

TD 30,00

Fundament [m]

4.44 x 4.44

Flurstück


222/2
4778

m² Mastant. %

19.72 | 100
100

Mast

21A



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Neuler / Schwenningen
Gemeinde: Neuler
Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581133.50
(x): 5422797.60

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1 : 150 | WAD3 18,00 | 3.80 x 3.80 | 248/1 242/9 4774 | 4.77 9.67 14.44 | 33 67 100 | 22A |



Wasserschutzgebiet

Zone III

Mast 25A


Mast 23A

-206.55 -
-339.33 -

297

Unland

unterirdisches Plattenfundament



Grenze

Grenze

Weg (Schotter)

4768

Grenze

245/4

Acker

Flurbereinigung Neuler

4769

Freileitungssachse



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Neuler / Schwenningen

Gemeinde: Neuler

Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581125.86
(x): 5423013.77

Maßstab

1 : 150

Typ

TD 26,00

Fundament [m]

4.20 x 4.20

Flurstück

297


m² Mastant. %

17.64

100

Mast

23A



Maststandortskizze




| | | |
|------------|------------|-------|
| gezeichnet | 11.10.2017 | Jaber |
| geprüft | 11.10.2017 | Staat |
| geändert | | |

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Schrezheim
Gemeinde: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581113.60
(x): 5423352.20

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | Mast |
|---------|----------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 1 : 150 | TD 34,00 | 4.68 x 4.68 | 725/1 | 21.90 100 | 25A |



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 21.11.2017 | Jaber |
| geprüft | 21.11.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Schrezheim

Gemeinde: Ellwangen (Jagst)

Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581103.60
(x): 5423629.50

Maßstab

1 : 150

Typ

TD 30,00

Fundament [m]

4.44 x 4.44

Flurstück


319
304/2

m² Mastant. %

5.38 27
14.33 73

Mast

27A



Maststandortskizze




| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 21.11.2017 | Jaber |
| geprüft | 21.11.2017 | Staatz |
| geändert | | |



110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412


Gemarkung: Schrezheim
Gemeinde: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581092.37
(x): 5423941.39

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | Mast |
|---------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 1 : 150 | WAD3 22,00 | 4.04 x 4.04 | 326 | 16.32 100 | 29A |



| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|
|  Netze BW | | | | <h1>Maststandortskizze</h1> | | | | |
|  BILFINGER | gezeichnet | 21.11.2017 | Jaber | 110-kV-Leitung Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412 | | | | |
| | geprüft | 21.11.2017 | Staatz | | | | | |
| | geändert | | | | Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3580899.73 (x): 5424120.37 | | | |
| Gemarkung: Schrezheim Gemeinde: Ellwangen (Jagst) Landkreis: Ostalbkreis | | | | | | | | |
| Maßstab 1 : 150 | Typ TD 16,00 | | | Fundament [m] 3.60 x 3.60 | Flurstück 363 362 | m² Mastant. % 6.48 50 6.48 50 | | Mast 30A |



| | | |
|------------|------------|-------|
| gezeichnet | 21.11.2017 | Jaber |
| geprüft | 21.11.2017 | Staat |
| geändert | | |

Gemarkung: Schrezheim
Gemeinde: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3580730.56
(x): 5424277.54

Maßstab
1 : 150


Typ
WAD3 18,00

Fundament [m]
3.80 x 3.80

Flurstück
386

m² Mastant. %
14.44 | 100

Mast
31A



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 21.11.2017 | Jaber |
| geprüft | 21.11.2017 | Staatz |
| geändert | | |

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Schrezheim
Gemeinde: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3580735.72
(x): 5424561.54

| Maßstab | Typ | Fundament [m] | Flurstück | m² Mastant. % | | Mast |
|---------|----------|---------------|------------|---------------|----------|------------|
| 1 : 150 | TD 16,00 | 3.60 x 3.60 | 491 434 | 3.24 9.72 | 25 75 | 32A |



1685/1

Acker

Mast 33A

Mast 34A

-250.81-

unterirdisches Plattenfundament

Ø 1.20

2.60

3.80

135°47'

9.00

1679

Fahrt

1684/1

Acker

-331.00-

Freileitungssachse



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 21.11.2017 | Jaber |
| geprüft | 21.11.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Schrezheim

Gemeinde: Ellwangen (Jagst)

Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3580741.74
(x): 5424892.49

Maßstab

1 : 150

Typ

WAD3 18,00

Fundament [m]

3.80 x 3.80

Flurstück

1679
1684/1

m² Mastant. %

7.22 50
7.22 50

Mast


33A



Mast 34A

1685/2

Wiese



-250.81 -
Freileitungssachse

-258.50 -

Mast 35A

Landschaftsschutzgebiet



| | | |
|------------|------------|--------|
| gezeichnet | 21.11.2017 | Jaber |
| geprüft | 21.11.2017 | Staatz |
| geändert | | |

Gemarkung: Schrezheim
Gemeinde: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3580919.86
(x): 5425069.05

Maßstab
1 : 150

Typ
TD 32,00

Fundament [m]
4.56 x 4.56

Flurstück
1685/2

m² Mastant. %
20.79 | 100

Mast
34A




Mast 35A

Mast 38

1725/1

Wiese



-258.50 -
Freileitungssachse

1728

Weg



| | | |
|------------|------------|-------|
| gezeichnet | 21.11.2017 | Jaber |
| geprüft | 21.11.2017 | Staat |
| geändert | | |

Gemarkung: Schrezheim
Gemeinde: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Maststandortskizze

110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581103.46
(x): 5425251.04

Maßstab
1 : 150


Typ
TD 22,00

Fundament [m]
3.96 x 3.96

Flurstück
1725/1

m² Mastant. %
15.68 | 100

Mast
35A



Maststandortskizze



| | | |
|------------|------------|-------|
| gezeichnet | 04.01.2018 | Ridic |
| geprüft | 04.01.2018 | Staat |
| geändert | | |

110-kV-Leitung

Goldshöfe - Ellwangen, Anlage 0412

Gemarkung: Ellwangen

Gemeinde: Ellwangen (Jagst)

Landkreis: Ostalbkreis

Gauß-Krüger-Koordinaten (y): 3581598.91
(x): 5425946.13

Maßstab

1 : 150

Typ

KE1 20,00

Fundament [m]

5.16 x 5.16

Flurstück

922/1
900

m² Mastant. %

13.71
12.92

51
49

Mast

40A