

Jagstkreuzung



Kreuzungsbezeichnung : Ersatzneubau und Leistungserhöhung
Hier: Teilverkabelung Mast 40A - UW Ellwange
110-kV-Leitung
Goldshöfe - Ellwangen, Anl. 0412

Kreuzung : Wa 1 Jagst, System rot
Bereich UW Ellwangen

Kabel :			Rohre :	
Anzahl	Betriebsspannung	Kabeltyp	Anzahl	Typ
3	110-kV	1x3 N2XS(FL) 1x1200 RM/50	3	PE-HD 180x16,4
1	Erdkabel	YYY 120 mm ²	1	PE-HD 110x10
1	Leerrohr		1	PE-HD 50x4,6

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung
Ostalbkreis	Ellwangen (Jagst)	Ellwangen

Zeichenerklärung

	geplante 110-kV-Kabeltrasse System 1
	geplante 110-kV-Kabeltrasse System 2

Dieser Plan stellt den 110-kV-Kabelverlauf zum angegebenen Stand dar.
Alle anderen Leitungen sind nur nachrichtlich dargestellt.
Der Plan steht für Planauskünfte nicht zur Verfügung.

Maßstab	Datum	Name
Lageplan 1:2500	12.12.17	OHS, BU Technikzentrum / Planung Büro Fellbach
Kabellageplan 1:250		
Profilplan 1:500		