



Brandschutztechnische Erneuerung von S-Bahn Stationen hier: Lautenschöagerstr
 Schad Jürgen
 An:
 bt@zerna.eu
 21.02.2013 14:13
 Details verbergen
 Von: Schad Jürgen <J.Schad@enbw.com>
 An: "bt@zerna.eu" <bt@zerna.eu>,

2 Attachments



DB Bahn Lautenschlager Fernmeldekabel.pdf DB Bahn Lautenschlager Mehrspartenplan.pdf

Sehr geehrter H. Bürger,

Im Bereich der geplanten Entrauchungsanlage befinden sich die Stromleitungen ca. 1,2 m außerhalb des geplanten Bauwerks.

Im gefährdeten Bereich verläuft ein F-Kanal mit einigen LWL und Kupferkabel sowie eine Kabeltrasse der städtischen Straßenbeleuchtung .

Mehrspartenplan (Lagerichtig) sowie Bestandsplan Fernmeldekabel mit Straßenbeleuchtung (nicht Lagerichtig) im Maßstab 1:100 liegt bei.

Eine Verlegung des F-Kanals sollte vermieden werden. Die Baumaßnahmen sind zu koordinieren.

Ansprechpartner F- Kanal ist H. Kärcher, Tel: 0711/289-47139.

Ansprechpartner städt. Straßenbeleuchtung: H. Jörger, Tel: 0711/289-43896

i. A. Jürgen Schad

Sachbearbeiter Netzplanung

EnBW Regional AG

Regionalzentrum Stuttgart, Netzentwicklung

Hackstr. 31

70190 Stuttgart

Telefon 0711 289-47492; Telefax 0711 289-47305

<mailto:J.Schad@enbw.com>

Wirklich drucken? Sparen Sie pro Seite 250 ml Wasser, 5 g CO₂, 15 g Holz und 50 Wh Energie.

EnBW Regional AG; Sitz der Gesellschaft: Stuttgart; Registergericht Stuttgart; HRB Nr. 20311

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Dirk Mausbeck

Vorstand: Dr. Wolfgang Bruder (Vorsitzender), Walter Böhmerle, Hans-Georg Edlefsen, Dr. Martin Konermann