


Mastverzeichnis

Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen

Unterlage: 5.2

Leitungsabschnitt: 380-kV-Gemeinschaftsleitung Wendlingen-Dellmensingen, Anlage 0303 (Bl.4520)

Stand: 17.10.2024

Index		Erstellung/Änderung				Datum		Firma/Name		<div>Hinweis zur Mastbreite:</div> 		
0		Erstfassung le-dell_pfv_u-5-2_mastverzeichnis_anl.0303				17.10.2024		PLEG/ Wendel				
										Unterschrift:		
QS bestätigt												
Maste			UTM - Koordinaten Zone32		Mast							Bemerkungen
Mast-Nr.	Gestänge	Masttyp	Rechtswert [m]	Hochwert [m]	Fußpunkt [NHN]	Untere Aufhängung [NHN]	Untere Traverse [NHN]	Gesamt-masthöhe [NHN]	Gesamt-masthöhe [m]	Fußbreite EOK b [m]	Fundament EOK f [m]	
210	D1 v+LK / P242	Tn +2,5 M1	32565383,66	5351217,60	480,16	506,33	511,36	532,36	52,20	5,36		
211	D1 v+LK / P242	Tn +2,5 M1	32565526,73	5350958,31	480,18	506,35	511,38	532,38	52,20	5,36		
212A	D0303-212A	WAGEÜ/WEGE29,00	32565630,56	5350770,16	480,62	509,62	509,62	534,12	53,50	8,30	10,50	
213	D0303-213	WA100-180GEÜ/WE50-90GE26,00	32565881,20	5350688,67	481,53	507,53	507,53	526,03	44,50	7,70	9,90	
DELLM Q01	Gerüst		32565885,71	5350558,75	481,70	501,70	501,70	508,70	27,00			