

Mastverzeichnis




Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen

Unterlage: 5.2

Leitungsabschnitt:

220-/ 380-kV Leitung Dellmensingen-Meitingen, Bl.4521

Stand: 17.10.2024

Index	Erstellung/Änderung	Datum	Firma/Name	<div>Hinweis zur Mastbreite: </div>
0	Erstfassung le-dell_pfv_u-5-2_mastverzeichnis_bl.4521	17.10.2024	PLEG/ Wendel	
				Unterschrift:
QS bestätigt				

Maste			UTM - Koordinaten Zone32		Mast							Bemerkungen
Mast-Nr.	Gestänge	Masttyp	Rechtswert [m]	Hochwert [m]	Fußpunkt [NHN]	Untere Aufhängung [NHN]	Untere Traverse [NHN]	Gesamt-masthöhe [NHN]	Gesamt-masthöhe [m]	Fußbreite EOK b [m]	Fundament EOK f [m]	
0303/213	D0303-213	WA100-180GEÜ/WE50-90GE26,00	32565881,20	5350688,67	481,53	507,53	507,53	526,03	44,50	7,70	9,90	
001A	D12-19-21	WA2WE_350+0,0	32565951,70	5350456,97	481,70	513,70	513,70	534,70	53,00	8,10	10,30	
1001	D12-19-21	WA4WE_350-4,0	32565910,15	5350281,23	481,98	511,04	511,04	532,79	50,81	9,10	11,30	
002	D1	T1M11V1+5,0	32566116,42	5350077,93	481,91	511,33	515,33	536,62	54,71	5,54		
003	D1	T1M11V1+0,0	32566316,08	5349881,15	482,69	507,39	511,39	532,38	49,69	5,17		